



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon: +49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: [www.tncp.de](http://www.tncp.de)

E-Mail: [tncp@tncp.de](mailto:tncp@tncp.de)

*Stromaggregate/Flutlichtmasten/ Klima/ Gabelstapler*



## 1130 KVA Dieselstromaggregat VS1130.001 Synchron

Superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse  
Powerfull C60

Control Panel INSYNC Synchron

Notstromautomatik / Fernstart möglich

Auffangwanne / Grundrahmentank

Abgasleitung auf Gehäusedach zum Transport  
müssen diese Demontiert werden

Zuluft Stirnseitig und seitlich, Abluft nach oben

### Technische Daten:

Standbyleistung ( 50Hz ) : 1260 KVA / 1008KW

Dauerleistung ( 50Hz ) : 1140KVA / 912KW

Spannung: 400 / 230 V

Frequenz: 50 Hz / 1500rpm

Motor Modell: MTU 18V2000G65

Generator Modell: Stamford

Ölmenge: 130 Liter

Kühlwasser: 120 Liter

Verbrauch bei Voll-Last: ca. 256 Liter / Std.

Verbrauch bei Teil-Last: ca. 116 Liter / Std.

Ölverbrauch: ca. <4g/kwh

Lautstärke: 70 dpa / bei 7m

### Anschlüsse:

Klemmschiene M12

Externer Tankanschluss / Schnellverbinder

### Logistische Daten

Gewicht ( leer ) : 12200 kg

Abmaße ( LxBxH mm): 8600x2200x2350

Agbasanlage: 2650x600x900

Tankvolumen: 500 Liter

Serviceintervall: alle 400 Std.